



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0084-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

31 березня 2021 р. до 30 березня 2022 р.

Сертифікат видано

Сертифікат выдан/

Certificate is issued on

ТОВ «Кліма Комфорт»

03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5-В, секція 3, оф. 29, код ЄДРПОУ 23524734

Продукція

Продукция/Production

Радіальний вентилятор реактивного струменя (RADIAL JET FAN),
тип RJ.

Модель: 60 N/R

Клас вогнестійкості F300/2h (видалення димових газів температурою 300 °C протягом 120 хвилин)

8414

(код (in UKTZED) ДСТУ)
(UKTZED/DRPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» із змінами №№1, 2, п. 8.33;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» із зміною №1, п. 10.2;

prEN 12101-11:2011 «Smoke and heat control systems. Part 11. Design, installation & commissioning requirements for enclosed car parks»;

ДСТУ EN 12101-3:2017 «Системи противодимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення (EN 12101-3: 2015, IDT)»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/

Producer

Фірма «CVS HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN. ve TIC. A.s.» (Туреччина),

Orta Mah. Tevfik İleri Cad. Ordekcioglu Binası No: 32/1 Pendik Istanbul / Turkey

Місце виробництва

Место производства/

Place of production

Фірма «CVS HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN. ve TIC. A.s.» (Туреччина),

BILECIK / Turkey

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 31.03.2021 до 30.03.2022.

Монтування вентиляторів димовидалення здійснюється у відповідності до інструкції виробника.

Здійснюється інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

Протокол випробувань від 02.04.2015 № RFTR-15036, класифікаційний протокол

від 02.04.2015 № EEA-14-041, звіт оцінювання EEA-15-035 від 02.04.2015

випробувальної лабораторії EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.S. (Туреччина).

Сертифікат відповідності від 25.01.2019 № 1812-CPR-1199, що виданий органом сертифікації EFECTIS France Espace Technologique (Франція).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 099/21 від 30.03.2021 про видачу Сертифіката відповідності

На підставі

На основании/

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(ім'я, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0084-21 від 31 березня 2021 р. до 30 березня 2022 р.

1. Вентилятор

- установка безпосередньо в димовій зоні
- без теплоізоляції
- снігове навантаження N/A

Габаритні розміри, мм	1237x823x330/80
Діаметр вхідного отвору, мм	480
Кількість лопаток, шт.	7
Діаметр робочого колеса, мм	560
Діаметр ступиці, мм	225
Швидкість обертання, об/хв	1390

2. Електродвигун

Марки електродвигунів для використання у вентиляторах: ГАМАК або LEROY SOMER

Суттєві характеристики

Клас ізоляції	H
Клас вогнестійкості	F
Ступінь захисту оболонки	IP 55
Електричні характеристики	3 фази, 400 В, 50 Гц,

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0085-21 від 31 березня 2021 р. до 30 березня 2022 р.

1. Вентилятор

- установка безпосередньо в димовій зоні
- без теплоізоляції
- снігове навантаження N/A

Габаритні розміри, мм	1235x800x290/90
Діаметр вхідного отвору, мм	536
Кількість лопаток, шт.	7
Діаметр робочого колеса, мм	500
Діаметр ступиці, мм	225
Швидкість обертання, об/хв	1430

2. Електродвигун

Марки електродвигунів для використання у вентиляторах: GAMAK або LEROY SOMER

Суттєві характеристики

Клас ізоляції	H
Клас вогнестійкості	F
Ступінь захисту оболонки	IP 55
Електричні характеристики	3 фази, 400 В, 50 Гц,

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П. Стамп



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)